

## **PARERI DI CARATTERE GENERALE della COMMISSIONE EDILIZIA INTERNA**

### **Parere N. 176**

**Seduta del 19/06/2014**

#### **argomento: Fusione di unità immobiliari – requisiti collegamenti interni**

La C.E., preso in esame il progetto, sentita la relazione dell'Ufficio, ritiene che nel caso di intervento di fusione di due unità immobiliari poste a diversi livelli, l'inserimento della scala interna di collegamento debba garantire i requisiti minimi definiti dal Regolamento Edilizio per le scale interne (alzata costante, larghezza minima della pedata e profondità minima della pedata in mezzeria). Tale parere assume rilevanza di carattere generale